

ポーラス・ファイン



【現場透水量試験】

1138ml/15 秒

(基準値) 道路 1000 ml/15 秒以上
歩道 300 ml/15 秒以上

- 【用途】 駐車場
【舗装構成】 ポーラス・ファイン 表層 t=50 開粒度改質Ⅱ型、充填、カラー樹脂表面処理
【発注者】 吉根みどり幼稚園
【件名】 駐車場舗装工事
【場所】 愛知県名古屋市守山区花咲台1丁目地内
【施工時期】 2016.08

YAHAGI ROAD